

Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Localitate: Alba Iulia Piața I.I.C. Brătianu nr. 1

Ref : solicitarea de clarificari nr. 872/17.06.2014, privind:achiziți adirectă a lucrărilor de „Reparație capitală la corpul C3 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6”

Va transmitem urmatoarele clarificari:

- 1- Deviz Arhitectura, art. 5 si 7 - CF01A1, precizați daca mortarul special de tip Sika antiigrasie
R: se va utiliza mortar de tip Sika antiigrasie.
- 2- Deviz Arhitectura, art. 9 - CD18A%, norma prevede pereți de gips-carton iar in lista, materialul cu nr. 8535055 - Profil UD 28*27 trebuie înlocuit cu profil CW 50 mm. Daca pereții sunt despărțitori, consumul pentru placa de gips-carton este de 2,1 mp la mp de perete si nu 1.05 mp. Va rugam corelare, inclusiv la cealalte materiale;
R: se va cota corespunzator.
- 3- Deviz Arhitectura, art. 10 - CD18A%, in lista, materialul cu nr. 8535011 - Profil CW 50 trebuie înlocuit cu profil CD 30*60, intrucat norma este de tavan (la tavan se folosesc profile CD si UD iar la pereți CW si UW);
R: fiind o lucrare mai speciala se va cota ca atare.
- 4- Deviz Arhitectura, art. 12 si 14- IZF12A, consumul de plasa fibra sticla ar trebui sa fie de 1,1 mp;
R: se va cota corespunzator.
- 5- Deviz Arhitectura, art. 13 si 15 - CF16A1, consumul de tencuiala decorativa conform fisei tehnice este de 2,8 kg/mp iar consumul dat in lista de cantități este de 1,75 kg /mp. Va rugam corelare;
R: se va cota corespunzator.
- 6- Deviz Arhitectura, art. 23 - CG37A% precizați grosimea parchetului laminat si cantitatea de plinta necesara;
R: grosimea parchetului va fi de 8mm, si sunt incluse in norma.

Instalații termice: proiectare și execuție - Operatori servicii R.S.V.T.I. - Distribuitor autorizat centrale termice; Montaj; Instalare; Punere în funcțiune (PIF); Verificări Tehnice Perioadice (VTP); Service și Autorizarea funcționării pentru echipamente casnice și industriale de încălzire conform ISCIR PT A1-2002 (până în 300 kw) și ISCIR PT-C9 2003 (peste 300 kw) - Instalații gaze naturale: Proiectare și execuție - Instalații sanitare montaj, reparatii și întreținere - Construcții civile și industriale - Termoizolații-Hidroizolații.



7- Deviz Arhitectura, art. 25, 26 și 27 va solicitam tablou de tamplărie;

R: se va cota conform normei.

8- Deviz Rezistența, art. 7, în normă se specifică polistiren de 10 cm iar în listă, materialul este Polistiren extrudat de 40 cm grosime. Precizați tipul polistirenului (EPS sau XPS) și grosimea acestuia;

R: se ofertează polistiren extrudat 40 cm XPS.

9- Deviz Rezistența, art. 7, consumul de plasa fibră sticlă ar trebui să fie de 1,1 mp;

R: se va cota corespunzător.

10-Deviz Instalații termice, precizați dacă radiatoarele bimetalice vor fi din aluminiu sau radiatoare tip 22 din tabla de oțel.

R: conform deviz.

Data completării: **19.06.2014**

Operator economic,

SC VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL

(semnătura autorizată)

