



Bucla 2/Cablu de securitate JY(St)Y 2x2x0,8 mmp

Detector adresabil de fum;

Buton semnalizare incendiu montat pe perete H=1,5 m ;

Sirena interioara incendiu adresabila montata pe perete H=2 m;

LEGENDA:

VERIF/EXPERT				REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA			
NUME		SEMNATURA		CERINTA		Beneficiar:	
Instal Vest s.r.l.		CONSILIUL JUDETEAN ALBA		Proiect nr:		5/2014	
- J01 / 320 / 1994 -		Titlu proiect:		Denumire planşa:		Faza:	
str. Calea Moţilor nr.98, Alba Iulia, jud. Alba		INSTALATII ELECTRICE SI CURENTI SLABI		P. T.		Planşa nr:	
Sef proiect: ing. Paul Cristea		Scara: 1:75		INSTALATIE SEMNALIZARE INCENDIU		E09	
Proiectat: Ing. Bogdan Mondoc		Data: 09/2014		PLAN PARTIER CORP C			
C.A.D. ing. Bogdan Mondoc							