Numarul si tipul radiatoarelor - zona 1 aferenta circuitului 4

Nr. crt.	Tip	Inaltime	Lungime	Buc.
1	22	600	450	1
2	22	600	600	3
3	22	600	750	2
4	22	600	900	2
5	22	600	1050	3
6	22	600	1200	1
7	22	600	1350	2
8	22	600	1950	2

Numarul si tipul radiatoarelor - zona 2 aferenta circuitului 3

Nr. crt.	Tip	Inaltime	Lungime	Buc.
1	22	600	450	3
2	22	600	600	3
3	22	600	750	2
4	22	600	900	1
5	22	600	1050	6
6	22	600	1200	3
8	22	600	1500	1
9	22	600	1650	1

Numarul si tipul radiatoarelor zona 3 aferenta circuitului 2

Nr. crt.	Tip	Inaltime	Lungime	Buc.
1	22	600	450	1
2	22	600	750	1
3	22	600	1050	2
4	22	600	1200	1
5	22	600	1350	1
6	22	600	1650	1
7	PP	600	1600	1

Nota:
- Conductele de legatura la radiatoare si de distributie se vor monta ingropat in sapa
- Conductele vor fi din cupru izolat la colac, pentru a evita imbinarile din sapa
- Radiatoarele vor fi din tabla de otel in incaperi si in bai tip portprospop
- Cutiile de distributie se vor monta incastrat in perete
- Distribuitor/colector va fi din alama
- Pe distribuitor/colector se vor prevedea robineti automati de aerisire
- Radiatoarelor s-au dimensionat la temperatura agentului termic (75°C / 60°C)
- Distanta de montaj a radiatoarelor fata de pardoseala min 100mm
- Imbinare conductelor de cupru se va realiza cu fitinguri prin presare
- Conductelor de cupru montate in pod se vor izola cu tuburi avand grosimea g=32 mm

LEGENDA

- Conducte de incalzire tur din Cu 15x1mm montate in legaturi corp incalzire (DC-Radiator)
- Conducte de incalzire retur din Cu 15x1mm montate in legaturi corp incalzire (DC-Radiator)
- Conducte de incalzire tur din montate in distributie
- Conducte de incalzire retur din montate in distributie

P01 20°C — Indicativ incapere / temperatura interioara de calcul;

D/C 1 - 7174 W — Distribuitor colector - Puterea instalata [w]

RAA Robinet automat de aerisire
Rg Robinet de golire
RS Robinet sferic

22-600/1050 / 1674 W — Tip radiator -Inaltime/lungime / Puterea instalata

Nota:
Codurile de furnizor sunt cu caracter orientativ si nu creaza obligativitate, ele fiind prevazute in proiect pentru a se realiza o descriere a solutiei tehnice. Se pot utiliza si alte echipamente cu conditia sa aiba caracteristicile tehnice prevazute in documentatie.
Acolo unde este mentionat pe planse produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, se citeste "sau echivalent". Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Verificator					
Verificator					
	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza . Nr. / Data	

S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. str. Ion Lancranjan, nr 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comertului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045 web : www.cineticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195	PROIECTANT GENERAL	NR.PR.: 29/2012
S.C. DINAMIC PROIECT S.R.L. Str. Pinului, nr.8C, ap.2, loc. Alba Iulia Tel.: 0746264748 e-mail: office@dinamicproiect.ro	Beneficiar: TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	NR.PR.: 46/2014

Specificatia	Nume	Semnatura	Scara 1:100	Titlu proiect	Faza : P.Th.
Sef proiect	arh. Razvan BEMBEA			LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	
Verificat	ing. Maria STEFAN				
Proiectat	ing. David STEFAN		Data 11.2014	Titlu plansa: PLAN PARTER INSTALATII TERMICE	Nr. pl. IT01
Desenat	ing. David STEFAN				