

LEGENDA

- Conducte de incalzire tur din Cu 15x1mm montate in legaturi corp incalzire (DC-Radiator)
- Conducte de incalzire retur din Cu 15x1mm montate in legaturi corp incalzire (DC-Radiator)
- Conducte de incalzire tur din montate in distributie
- Conducte de incalzire retur din montate in distributie

P01

20°C

Indicativ incalzire / temperatura interioara de calcul;

D/C 1 - 7174 W	Distributor colector - Puterea instalata [w]
RAA	Robinet automat de aerisire
Rg	Robinet de golire
RS	Robinet steric
22-600/1050	Tip radiator -inaltime/lungime
4574 W	Diferenta incalzire

- Nota:
- Conductiile de legatura la radiatoare si de distributie se vor monta ingropat in sapa
  - Conductiile vor fi din cupru izolat la colac, pentru a evita imbinarile din sapa
  - Radiatoarele vor fi din tabla de oel in incaperi si in bai tip portproscop
  - Cutiile de distributie se vor monta incastat in perete
  - Distributor/colector va fi din alama
  - Pe distributor/colector se vor prevedea robineti automati de aerisire
  - Radiatoarele s-au dimensionat la temperatura agentului termic (75°C / 60°C)
  - Distana de montaj a radiatoarelor fata de pardosala min 100mm
  - Imbinare conductelor de cupru se va realiza cu rlinguri prin presare
  - Conductiile de cupru montate in pod se vor izola cu tuburi avand grosimea g = 32 mm

Numarul si tipul radiatoarelor - zona 2 aferenta circuitului 3



Nr. crt.	Tip	Inaltime	Lungime	Buc.
1	22	600	450	3
2	22	600	600	3
3	22	600	750	2
4	22	600	900	1
5	22	600	1050	6
6	22	600	1200	3
8	22	600	1500	1
9	22	600	1650	1

Nota:

Codurile de furnizor sunt cu caracter orientativ si nu creeza obligativitate, ele fiind prevazute in proiect pentru a se realiza o descriere a solutiei tehnice. Se pot utiliza si alte echipamente cu conditia sa alba caracteristicile tehnice prevazute in documentatie.

Acolo unde este mentionat pe planse produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comer, un brevet de inventiva, o licenta de fabricatie, se ciese "sau echivalent". Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comer, un brevet de inventiva, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Verificator				
Verificator	Nume	Semnatura	Centra	Referat / Expertiza . Nr. / Data

	<b>S.C. CINETIC STUDIO S.R.L.</b> str. Ion Lăncrajan, nr. 13, Alba Iulia, jud. Alba Registrul comerțului J01/1172/06 Cod fiscal RO19199045 web : www.cineticstudio.ro tel.: (004) 0723 668 195				<b>PROIECTANT GENERAL</b>		NR.PR.: 29/2012
	<b>S.C. DINAMIC PROIECT S.R.L.</b> Str. Pinului, nr.8C, ap.2, loc. Alba Iulia Tel. : 0748264748 e-mail: office@dinamicproiect.ro				Beneficiar	TEATRUL DE PAPIUS "PRICHINDEI" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr. 3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	NR.PR.: 46/2014
Specificatia	Nume	Semnatura	Scara		Titlu proiect	LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA P.Th.	Faza :
Sef proiect	art. Razvan BEMBEA		-				
Verificat	ing. Maria STEFAN					TEATRULUI DE PAPIUS "PRICHINDEI" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba	
Proiectat	ing. David STEFAN				Titlu planşa	SCHEMA COLOANELOR CIRCUIT 3	Nr. pl.
Desenat	ino. David STEFAN				Data	INSTALATIILE TERMICE	IT04

