




SCHEMA DE COMANDA A ILUMINATULUI DE SECURITATE CONTRA PANICII



A.N.R.E.
MORANCEA SCORIN
CNP: 1590728203131
verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. 70/21.11.2013
Valabilă până la: 21.11.2018




| | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|----------|--|--------------------------|--|
| Verificator | | | | | | |
| Verificator | Ing.Moranoșea Sorin | | | le | Referat nr.66 /9.12.2014 | |
| | Nume | Semnatura | Ceștința | | | |
|  | | | | | | |
| S.C. CINETIC STUDIO S.R.L. Str. 12, Lămpășarii nr.13, Alba Iulia, jud. Alba RO191729045 Cod Fiscal 301/1722065 web : www.cineticstudio.ro tel: (004) 0723 668 195 | | | | PROIECTANT GENERAL | | |
|  INSTALATII ELECTRONET INSTALATII SRL Deva, str. M.Kogălniceanu, bl.14, P-M tel : 0354-410700, 0744-602439 email: electro.net.instalatii@yahoo.com www.electronecdeva.ro | | | | Beneficiar TEATRUL DE PĂPUȘI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba | | |
| Specificatia | Nume | Semnatura | Scara | Titlu proiect | | |
| Self proiect | art.Razvan Bembeș | | - | Titlu proiect | | |
| Verificat | | | | Lucruri de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea teatrului de păpuși "PRICHINDEL" Alba Iulia | | |
| Proiectat | Ing. Mihai Turia | | | str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117-Alba Iulia, jud.Alba | | |
| Desenat | Ing. Mihai Turia | | 12/2014 | Titlu planșă ILUMINAT DE SECURITATE CONTRA PANICII | | |
| | | | | N.r. pl. E8 | | |

NOTA:

- corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate impotriva panicii se aprind automat la disparitia tensiunii de alimentare de la sursa de baza sau prin actionarea oricarui buton de pomtre BP;
- scoaterea din functiune a iluminatului de panica se realizeaza prin actionarea butonului de oprire BO;
- lampa de semnalizare, de culoare verde, indica starea de functionare a iluminatului de securitate impotriva panicii;
- pentru verificarea functionarii iluminatului de securitate impotriva panicii se actioneaza in ordine: BV si apoi BO.

LEGENDA:

- | | | |
|---|---|--|
| IA | - | interupcător automat |
| UPS | - | sursă neîntrerupibilă: 1000VA/600W |
| K1 | - | contactor comanda: 10A/Ub=230V//1ND+3NI |
| K2 | - | contactor comanda: 10A/Ub=230V/3ND+1NI |
| BV | - | buton de verificare montat pe tablou |
| BO | - | buton de oprire montat pe tablou |
| BP | - | buton de pornire |
| h | - | lampă de semnalizare cu LED 230V |
| ✱ | - | clenă de legătură |
|  | - | lampa iluminată de siguranța contra panicii 10W/230V |