

BENEFICIAR: TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba Iulia, jud. Alba.

DENUMIRE PROIECT: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba Iulia, jud. Alba

Categoria: Rețele de alimentare cu apa

Numar proiect: 46/2014

Program de control al calitatii lucrarilor propus de proiectant

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Metode de control	Prevederea legala care obliga	Participantii	Caracteristici tehnice	
				B-Beneficiar P-Proiectant E-Executant I-Inspectorat	Presiunea de proba	Timpul probei [m]
1	Proba hidraulica de rezistenta la presiune pe tronsoane	Se verifica rezistenta mecanica si etanseitatea conductei de apa rece.	Legea 10/1995, ordin 31/N/1995, I9-2009, C56-2002	B,E,P	Presiunea de proba: 1.5x Pregim bar	minim 20 minute
2	Receptia finala		Legea 10/1995, H.G.R. nr. 766/1997	B,E,P,I		

Nota:

1. Coloana cu nr. si data actului se completeaza la data incheierii documentului scris.
2. Termenele la care va avea loc controlul, verificarea si receptia conform fazelor continute in prezentul program, vor fi stabilite de beneficiar si executant si vor fi comunicate cu cel putin 3 zile inainte tuturor participantilor.
3. La receptia obiectului un exemplar din prezentul program, completat se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR

EXECUTANT

PROIECTANT