

BENEFICIAR: TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba Iulia, jud. Alba.

DENUMIRE PROIECT: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA

str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba Iulia, jud. Alba

Categoria: Instalatii de ventilare si climatizare

Numar proiect: 46/2014

FAZA : P.Th.

FORMULAR F5

**FISA TEHNICA Nr.1**

**Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala de tratare a aerului**

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini   | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|---|---|------------|
| o        | 1   | 2   | 3          |
| 1        | <b>Parametri tehnici si functionali</b>   |   |            |
|          | Denumire echipament: Centrala de tratare aer cu recuperare de caldura                       |   |            |
|          | Debit de aer introdus: 3750 mc/h  |   |            |
|          | Debit de aer evacuat : 3750 mc/h  |   |            |
|          | Disponibil de presiune introducere: 300 Pa  |   |            |
|          | Disponibil de presiune evacuare: 300 Pa   |   |            |
|          | Temperatura aerului refulat iarna : 32 °C   |   |            |
|          | Temperatura aerului refulat vara : 18 °C  |   |            |
|          | Recuperator de caldura in placi   |   |            |
|          | Ventilator cu convertizor de frecventa  |   |            |
|          | Baterie de incalzire cu apa : 40.93 kW  |   |            |
|          | Alimentare: 3x400/50 V/Hz   |   |            |
|          | Masa: 465 kg  |   |            |
|          | Inclusiv automatizare   |   |            |
| 2        | <b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</b>             |   |            |
|          | - Se vor prezenta instructiuni de exploatare si Cartea tehnica a utilajului in limba romana |   |            |
|          | - Utilajul va avea eticheta cu marca CE   |   |            |
|          | - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995  |   |            |
|          | - Certificate de Conformitate   |   |            |
| 3        | <b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                              |   |            |
|          | Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internationale                                |   |            |
| 4        | <b>Conditii de garantie:</b>  |   |            |
|          | - Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile                 |   |            |
|          | - Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile                                    |   |            |
|          | - Garantia minima: 2 ani  |   |            |
|          | - Durata minima de viata: 10 ani  |   |            |
| 5        | <b>Alte conditii cu caracter tehnic:</b>  |   |            |
|          | - Asistenta tehnica la montaj   |   |            |
|          | - Placa de timbru   |   |            |
|          | - Sistem de automatizare complet inclus   |   |            |

**Proiectant,**  
SC DINAMIC PROIECT SRL  
ing. David Stefan

**Ofertant,**  
  
(semnatura autorizata)