

Persoana juridica achizitoare: CONSILIUL JUDETEAN ALBA pentru TEATRUL DE PAPUSI  
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Denumirea lucrarii: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU  
REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI  
"PRICHINDEL" ALBA IULIA

Obiectul: Instalatie electrica

### FISA TEHNICA Nr. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic :

### DETECTOR DE TEMPERATURA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none"><li>- tip conventional</li><li>- tip detectie: rata de crestere temperatura</li><li>- montaj aparent</li><li>- culoare alba</li><li>- 2 fire</li><li>- 12-28Vcc</li></ul>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none"><li>- Conform Legii 10</li></ul>		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"><li>- marcaj CE</li><li>- EN54</li></ul>		
4.	Conditii de garantie si postgarantie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Garantie: 24 luni</li></ul>		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		

PROIECTANT,

.....  
(semnatura autorizata)

OFERTANT,

.....  
(semnatura autorizata)