

Persoana juridica achizitoare: CONSILIUL JUDETEAN ALBA pentru TEATRUL DE PAPUSI
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Denumirea lucrarii: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU
REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI
"PRICHINDEL" ALBA IULIA

Obiectul: Instalatie electrica

FISA TEHNICA
Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic :

UNITATE CENTRALA DESFUMARE PNEUMATICA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none">- acopera suprafata de 500 m2- o comanda pneumatica pentru un circuit de deschidere a trapelor de desfumare- o comanda pneumatica pentru un circuit de inchidere a trapelor de desfumare- dimesiuni (HxWxD): 585x298x120 mm- cu cartuse umplute cu CO2 de 150g pentru inchidere sau deschidere, la presiunea de iesire de 3-20 bar- inaltime montaj : 1,5 – 1,8 m- declansare cartuse CO2 prin modul electromagnetic- cu convertor de semnal pentru racordarea declansatorului manual si pentru interfata cu centrala de semnalizare incendiu, avand iesire de 24Vdc, 6W		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none">- Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none">- marcaj CE		
4.	Conditii de garantie si postgarantie: <ul style="list-style-type: none">- Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		

PROIECTANT,

.....
(semnatura autorizata)

OFERTANT,

.....
(semnatura autorizata)