

Persoana juridica achizitoare: CONSILIUL JUDETEAN ALBA pentru TEATRUL DE PAPUSI
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Denumirea lucrarii: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU
REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI
"PRICHINDEL" ALBA IULIA

Obiectul: Instalatie electrica

FISA TEHNICA Nr. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic:

DETECTOR DE FUM

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none">- tip conventional- detector optic de fum- montaj aparent- culoare alba- 2 fire- 12-28Vcc		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none">- Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none">- marcaj CE- EN54		
4.	Conditii de garantie si postgarantie: <ul style="list-style-type: none">- Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		

PROIECTANT,

.....
(semnatura autorizata)

OFERTANT,

.....
(semnatura autorizata)