

Persoana juridica achizitoare: CONSILIUL JUDETEAN ALBA pentru TEATRUL DE PAPUSI
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Denumirea lucrarii: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU
REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI
"PRICHINDEL" ALBA IULIA

Obiectul: Instalatie electrica

FISA TEHNICA
Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic :

UPS 1000 VA

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Prodicator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali: - Tensiune nominala de intrare: 230 V - Limita tensiunii de intrare: De la 175 V la 285 VAC - Curent maxim de intrare: 6.2 A - Numar de faze de intrare: Monofazic - Frecventa nominala de intrare: 50Hz+/- 1 Hz - Capacitate supratensiune: 110% pentru 5 secunde - Numar de faze la iesire: Monofazic - Tensiune nominala la iesire: 230 V +/- 10% - Curent iesire la sarcina nominala: 4,7 A - Putere activa la iesire la sarcina nominala: 600 W - Putere aparenta la iesire la sarcina nominala: 1000 VA - Interfete: USB, RS232 - Acumulatori: 2 buc., fara intretinere, sigilate, plumb-acid, 12 V, 7,2 Ah - Protectie electronica impotriva supraincarii si scurtcircuitarii - Oprire la atingerea limitei de functionare si la supraincalzire - Oprire automata prin intermediul comutatorului de protectie - Timp de back-up estimat la sarcina de 100W :1 ora - Timp de reîncărcare baterii: 10ore/12 ore la sfarsitul intervalului de operare		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Conform Legii 10		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - marcaj CE		
4.	Conditii de garantie si postgarantie: - Garantie: 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: -		

PROIECTANT,

.....
(semnatura autorizata)

OFERTANT,

.....
(semnatura autorizata)