

BENEFICIAR: TEATRUL DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba Iulia, jud. Alba.
DENUMIRE PROIECT: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL"
ALBA IULIA str. Andrei Muresanu nr. 3 Alba Iulia, jud. Alba
Categorii: Instalatii de ventilare si climatizare
Numar proiect: 46/2014
FAZA : P.Th.

FORMULAR F5

FISA TEHNICA Nr.3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Chiller tip inverter avand capacitatea de 25.8 kW

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
o	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali		
	Caracteristici principale		
	Capacitate totala de racire la conditii nominale [kW]: 25.8		
	Temperatura agent racire [°C]: 7/12		
	Racord tur retur [tol]: 1 1/4"		
	Refrigerant : 410A		
	Nr compresoare: 2		
	Vaporizator:		
	Debit apa m3/h]: 4,32		
	Fluid: Ethil. Glyc. 35%		
	Date ventilatoare:		
	Tip : axial		
	Numar buc: 1		
	Puterea/ventilator [kW] : 0.142		
	Debit de aer [m3/min]: 185		
	Date electrice:		
	Tensiunea electrica [V]: 400		
	Frecventa curentului electric [Hz]: 50		
	Intensitatea curentului max [A]: 26,4		
	Intensitatea curentului de pornire [A]: 78,6		
	Dimensiuni si greutate :		
	Lungime [mm]: 1371		
	Latime [mm]: 774		
	Inaltime [mm]: 1684		
	Greutate [kg]: 320		
	Modul hidraulic compus din:		
	vas de expansiune, pompa de circulatie, manometre, supapa de siguranta, etc.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:		
	- Se vor prezenta instructiuni de exploatare si Cartea tehnica a utilajului in limba romana		
	- Utilajul va avea eticheta cu marca CE		

	- Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
	- Certificate de Conformitate		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaționale		
4	Condiții de garanție:		
	- Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile		
	- Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile		
	- Garantia minima: 2 ani		
	- Durata minima de viata: 10 ani		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		
	- Asistentă tehnică la montaj		
	- Placă de timbru		
	- Sistem de automatizare complet inclus		

Proiectant,
SC DINAMIC PROIECT SRL
ing. David Stefan

Ofertant,

(semnatura autorizata)